



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Невского района
Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел 560-99-81

**Предписание № 2-19-944/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №90
Невского района Санкт-Петербурга, юридический адрес: 193079 г. Санкт-Петербург,
ул. Народная, д. 2, кор. 2, А; ИНН 7811066333
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной
безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНД Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 03 сентября 2015 года № 2-19-944
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 14 по 30 октября 2015 года Никоновым Игорем Евгеньевичем инспектором
отдела надзорной деятельности Невского района управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
проведена плановая проверка объекта защиты - здания образовательного учреждения по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 2, кор. 2,

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа
ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с заведующей ГБДОУ детского сада №90 Невского района Санкт-Петербурга
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации из ясельной группы на 2-м этаже.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28, ч. 7 ст.134, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	04.10.2016 г.
2.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации из 2-ой младшей группы на 2-м этаже.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28, ч. 7 ст.134, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	04.10.2016 г..
3.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации из 2-ой подготовительной группы на 2-м этаже.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28, ч. 7 ст.134, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	04.10.2016 г.
4.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации из музыкального зала на 2-м этаже.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28, ч. 7 ст.134, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	04.10.2016 г.
5.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации из группы короткого дня на 2-м этаже.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28, ч. 7 ст.134, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	04.10.2016 г.

6.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации из 1-ой старшей группы на 2-м этаже.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28, ч. 7 ст.134, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	04.10.2016 г.
7.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не отделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (помещение хозяйственной кладовой не отделено от общего коридора).	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.88	04.10.2016 г.
8.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не отделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (помещения кладовых возле музыкально зала не отделены от общего коридора).	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.88	04.10.2016 г.
9.	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери помещения складского назначения обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (помещение хозяйственной кладовой)	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» ст. 27 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	04.10.2016 г.
10.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О	04.10.2016 г.

	регламент о требованиях пожарной безопасности» (помещения кладовых возле музыкально зала)	противопожарном режиме» ст. 27 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
11.	Выход на кровлю не предусмотрен через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра по закреплённой стальной стремянке.	Федеральный закон от 04.10.2016 г. 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1; ч.3 ст.4; п.2 ч.1 ст.6; п.7.7 СП 4.13130.2013		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия,

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, обеспечивающих в течение данных технических условий.

Инспектор отдела надзорной деятельности Невского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Никонов Игорь Евгеньевич

подпись инспектора, должностного лица, осуществляющего надзорную деятельность органа ГТН при осуществлении проверки



30 10 2015 г.

Препращение для исполнения по пути к:

Заведующий ТБДУ на 90 Российский А.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, иного лица, осуществляющего деятельность, подлежащую государственному надзору)

(подпись)

30 10 2015 г.